

Luxtabell

Sjekklisten nedenfor er hentet fra temaheftet Luxtabell og planleggingskriterier for innendørs belysningsanlegg utgitt av [Lyskultur](#). Kolonnen merknader er supplert med egne erfaringer.

Romtype, oppgaver eller aktivitet	Belysningsstyrke lux	Fargegjengivelse sindeks, R _a	Merknader
Klasserom, introduksjons- og veiledningsrom	300	80	Lysregulering bør tilstrebes
Klasserom for kvelds- og voksenundervisning	500	80	Lysregulering bør tilstrebes
Forelesningssal	500	80	Lysregulering bør tilstrebes
Tavle	500	80	Unngå refleksjoner
Demonstrasjonsbord	500	80	I forelesningssaler: 750lux
Kunstrom	500	80	
Kunst i kunstgallerier	750	80	
Tegnesal, teknisk tegning	750	80	
Øvingsrom og laboratorier	500	80	
Håndarbeidsrom	500	80	
Undervisning/grupperom	500	80	
Musikk, øvingsrom	300	80	
Dataøvingsrom	300	80	
Språklaboratorier	300	80	
Forberedelsesrom/grupperom	500	80	
Personalrom	300	80	
Fellesrom, samlingsrom for studenter	200	80	Lysregulering bør tilstrebes
Inngangsparti	200	80	
Vrimlearealer, korridorer	100	80	
Trapper	150	80	
Bibliotek, bokhvelv	200	80	
Bibliotek, lesesal	500	80	
Lagerrom for læremateriell	100	80	
Idretthaller, gymnastikksaler, svømmehaller	300	80	
Kantiner	200	80	
Kjøkken/tekjøkken	500	80	
Barnehage			
Lekerom	300	80	Lysregulering bør tilstrebes
Stellerom	300	80	
Aktivitetsrom	300	80	
Kontorer			
Arkivering, kopiering etc.	300	80	
Skriving, skrivemaskinarbeid, lesing arbeid på dataskjermer	500	80	Arbeid ved dataskjerm
Konferanse- og møterom	500	80	Lysregulering bør tilstrebes
Resepsjonsdisk	300	80	